



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Edita Halmáš
INGVAMA, inženýrská a projektová spol. s r.o.
Bližanovy 85
340 34 Plánice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
23/031/27.2.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-20459/2023/340/Li
PVL-4221/2023/SP

VYŘÍZENÍ / LINKA

DATUM
17.3.2023

Odvodňovací příkopy PŘ1 a PŘ2 a propustky P28 a P29 v k.ú. Městiště u Děpoltic – dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby

k.ú. Městiště u Děpoltic, okr. Klatovy, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-03-0250-0-00

ID VÚ povrchových vod: BER_0340 Jelenka od pramene po ústí do toku Úhlava

ID VÚ podzemních vod: Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, ID HGR: 6310

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení

Žádostí č.j. 23/031 ze dne 27.2.2023 jste předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a provedení stavby k akci „**Odvodňovací příkopy PŘ1 a PŘ2 a propustky P28 a P29 v k.ú. Městiště u Děpoltic**“, kterou vypracovali [redacted], INGVAMA, inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice v lednu 2023. Stavebníkem je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy.

Záměr (p.p.č. 647, 648 v k.ú. Městiště u Děpoltic) se nachází v centrální části obce Městiště, v povodí významného vodního toku Jelenka (IDVT 10100410), č.h.p. 1-10-03-0250-0-00, v záplavovém území Jelenky ($Q_{100} - Q_5$), částečně i v aktivní zóně záplavového území. Záplavové území Jelenky v ř. km 0,000 – 18,446 bylo stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/1766/16 ze dne 14.4.2016. Správcem Jelenky je Povodí Vltavy, státní podnik.

Příkopy budou zaústěny do Jelenky na pravém břehu v ř. km cca 13,9. Zaústění (část příkopu PŘ2) je v současné době evidováno jako ostatní vodní linie IDVT 10244898. Výústní objekt bude umístěn na parcele p.č. 648 v k.ú. Městiště u Děpoltic, parcela je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Místo výstavby je dále situováno v ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ) III. stupně pro povrchový zdroj Úhlava Plzeň – Homolka (stanoveno ZKNV Plzeň–sever dne 27.11.1985 pod č.j. VLHZ/1838/83/233).

Předmětem předloženého záměru je obnova odvodňovacích příkopů, propustku pod místní komunikací a propustku pod sjezdem v obci Městiště. Příkopy budou sloužit k odvodu srážkových vod.

Odvodňovací příkop PŘ1 bude napojen novým propustkem P28 pod místní komunikací do odvodňovacího příkopu PŘ2, který bude zaústěn do vodního toku Jelenka. Odvodňovací příkop PŘ1 bude vyčištěn, dále bude odstraněna stávající dřevěná lávka a bude provedeno opevnění před propustkem P28. Příkop PŘ 1 je propustkem P28 rozdělen na dva úseky – PŘ1 v délce 53,3 m a PŘ1a



v délce 7,5 m. Propustek P28 pod místní komunikací bude proveden z betonových trub DN 600 v délce 7,0 m se šikmými čely 1:1. Odvodňovací příkop PŘ1 je za propustkem P28 napojen do odvodňovacího příkopu PŘ2, který bude obnoven ve stávající trase (v současné době se jedná o ostatní vodní linii IDVT 10244898). V místě propustků bude betonová dlažba do betonu, zbytek příkopu bude zatravněn, kromě části cca 25 m, která je v nové trase z důvodu nižšího zaústění do potoka Jelenka. Zde se bude nacházet lomová dlažba s vyklínováním. Délka příkopu PŘ2 bude 64,0 m, se sklonem svahu 1:1 až 1:1,5.

Na příkopu PŘ2 je dále umístěn propustek P29, který je z betonových trub, DN 600 se šikmými čely, ve sklonu 1:1, v délce 12 m.

V místě stavby se předpokládá kácení 5 ks vrby, 10 ks olší a smýcení náletových křovin.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Odvodňovací příkopy PŘ1 a PŘ2 a propustky P28 a P29 v k.ú. Městiště u Děpoltic“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.

Souřadnice stavby v souřadnicovém systému S-JTSK dle předložené projektové dokumentace:

Příkop PŘ1: ZÚ: X = 1 123 203,35; Y = 840 835,58,

KÚ: X = 1 123 248,87; Y = 840 821,98,

Příkop PŘ1a: ZÚ: X = 1 123 203,36; Y = 840 828,62,

KÚ: X = 1 123 195,87; Y = 840 828,37,

Příkop PŘ2: ZÚ: X = 1 123 244,63; Y = 840 850,50 – místo vyústění do Jelenky,

KÚ: X = 1 123 189,61; Y = 840 834,52,

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.


II. Jako správce významného vodního toku Jelenka a jako organizace s právem hospodaření k pozemku p.č. 648 v k.ú. Městiště u Děpoltic vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Odvodňovací příkopy PŘ1 a PŘ2 a propustky P28 a P29 v k.ú. Městiště u Děpoltic“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. V rámci akce „Odvodňovací příkopy PŘ 1 a PŘ 2 a propustky P28 a P29 v k.ú. Městiště u Děpoltic “ **dojde k dotčení pozemku p.č. 648 v k.ú. Městiště u Děpoltic**, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik (významný vodní tok Jelenka – výústní objekt PŘ 2).
Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčené části výše citovaného pozemku, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit, potřebné oprávnění k jeho užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčené části výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik stavbou výústního objektu.
2. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby.
3. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.
4. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu písemně nahlášeno správci vodního toku (Bc. Eva Sedláčková, tel: 723 705 682).


vedoucí provozního střediska 4

Kopie: PV zB, PS7 – 

PV zB, PS1 – 