

Vladimír KECEK
Majdalena 17
378 03 Majdalena

IČ: 744 01 122
tel.: 728 225 565
e-mail: v.kecek@seznam.cz

**Výstavba komunikací – polní cesta VC3,
lokalita Na Strouze,
p.č. 105/2, 324/1, 319/33, 1168, 1172 a 1170
k.ú. Libníč**

**Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
REVIZE 11'23**

**SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TÚ, ZELENĚ
1. Stavební část + 2. Stavební část**

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

**C.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘÍLOHA X - PROHLÁŠNÍ PROJEKTANTA**

Objednatel - Investor:	Obec Libníč Libníč 85 373 71 Libníč
Projekt:	Vladimír KECEK Majdalena 17 378 03 Majdalena
Zodpovědný projektant:	Vladimír KECEK
Vypracoval:	Vladimír KECEK
Datum zpracování:	České Budějovice, červenec 2022

Na základě požadavku vyjádření se k projektové dokumentaci zaslal Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice, ve smyslu ust. § 16 zák. č. 13/1997 Sb., toto sdělení č.j. KRPC-73616-1/Čj-2022-020106 Čj-2022-020106 z 03.06.2022 s připomínkami:

- V místě napojení k místní komunikaci provést stavební úpravu, cca 1,50 - 2,00 m pás kamenné dlažby.

- Ano – toto je již součástí PD a bude na stavbě následně realizováno společně se sníženou obrubou v místě napojení

- V případě zpevnění penetračním postřikem provést min 20 m v napojení na silniční síť zpevnění s živičným povrchem.

- Ano – pokud by se při realizaci ustoupilo od asfaltového povrchu v celé délce řešeného úseku, bude provedeno toto zpevnění na vzdálenost min 20 m od místa napojení.

- Návrhovou rychlost polních cest zajistit odpovídajícím dopravním značením (viz PD).

- Ano – rychlost na polní cestě bude zajištěna osazením svislého dopravního značení SDZ min 2× B20a (20) km/h za místem napojení na místní komunikaci; z druhé strany pak od konce úseku (u hranice se sousedním katastrem) ve směru do obce Libníč.

- Návrh zpomalovacích prahů do prostoru kategorie pozemní komunikace účelové je vzhledem k určení a významu předmětné komunikace (dopravní obslužnost zajišťována především zemědělskými stroji) zcela nevhodné.

- V PD bylo zcela upuštěno od zpomalovacích prvků

V Českých Budějovicích zapsal: Vladimír Kecek

Na základě požadavku vyjádření se k projektové dokumentaci a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. zaslala Regionální správa Č.B. toto sdělení s nesouhlasem značka F5269-27062454 z 23.06.2022 s doporučeními:

- Důvodem zamítavého vyjádření je skutečnost, že provedením navrhované stavby, bez provedení přeložení, ochrání, zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. podzemní vedení NN, v místě budoucí komunikace, v prostoru sjezdu na p.č. 1125, z p.č. 324/1, by došlo k narušení ochranného pásma zařízení distribuční soustavy, k porušení podmínek zákona č. 458/2000 Sb.

- Podzemní vedení NN bude v blízkosti komunikací uloženo do chrániček dle předepsaných podmínek

- Dalším důvodem je, že předložená dokumentace neobsahuje bezpečnostní opatření v prostoru křížení s nadzemním VVN, v prostoru u stožáru nadzemního vedení VVN

- Stožár nadzemního vedení bude od komunikace ochráněn svodidly schváleného typu odpovídající příslušným normám a doporučením
- Typ a finální provedení bude konzultováno s EG.D (kombinace ocel / beton / dřevo)

V Českých Budějovicích zapsal: Vladimír Kecek