

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 10337/2022

Ve Zlíně, dne 26. 4. 2022

Spisová značka: KHSZL/10337/2022/2.5/HOK/UH-ZL/VÍT-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Veronika Vítková, tel.: 577 006 755, e-mail: veronika.vitkova@khszlin.cz

Ing. Jaroslav Kunčík

IČ: 15255174

Školní 115

687 34 Uherský Brod – Těšov

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k dokumentaci stavby „Vedlejší polní cesta VC-22 v k.ú. Slavkov u Uherského Brodu“ pro vydání společného povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 22. 4. 2022 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Obce Slavkov, IČ: 00291315, se sídlem Slavkov 114, 687 64 Slavkov, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne: 8. 4. 2022 fyzickou osobou podnikající Ing. Jaroslavem Kunčíkem, IČ: 15255174, se sídlem Školní 115, 687 34 Uherský Brod – Těšov, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Vedlejší polní cesta VC-22 v k.ú. Slavkov u Uherského Brodu“ pro vydání společného povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „Vedlejší polní cesta VC-22 v k.ú. Slavkov u Uherského Brodu“ pro vydání společného povolení a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t á n o v i s k o:

S dokumentací stavby „Vedlejší polní cesta VC-22 v k.ú. Slavkov u Uherského Brodu“ pro vydání společného povolení

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace zpracovaná Ing. Jaroslavem Kunčíkem, číslo autorizace 1301048, 04/2022 řeší vedlejší polní cestu v k. ú. Slavkov u Uherského Brodu.

Členění stavby:

SO 101 – Vedlejší polní cesta VC-22

SO 102 – Místní komunikaci a parkoviště

Parcely záměrem dotčeny: 5908, 5907, 5906, 5905, 5904, 5903, 1749/1, 5962, 5902, st. 286, 4463/31, 4463/1, st. 344, 4460/2. v k. ú. Slavkov u Uherského Brodu.

Bude provedena rekonstrukce místní komunikace v délce 16,50 m (obousměrná dvoupruhová), dále je navržena novostavba (navazující) polní cesty v délce 466,19 m (obousměrná dvoupruhová).

V rámci rekonstrukce místní komunikace (na konci obce ve směru ke hřbitovu) je navržena výstavba kolmého parkoviště (dle výkresové části před hřbitovem) pro 19 osobních automobilů – jedná se o stávající parkoviště, které bude nově zpevněno.

Konstrukce:

vozovka místní komunikace a polní cesty – asfaltový beton ACO 11 70/100 (ABS II.) tl. 50 mm

parkoviště – betonová dlažba tl. 80 mm

sjezdy ke hřbitovu – betonová dlažba zámková tl. 80 mm

chodníků a vjezdů k rodinným domům – betonová dlažba zámková tl. 60 mm.

Odvodnění: ze zpevněných ploch volně na terén.

Jak je uvedeno v předložené dokumentaci, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci, tj. zlepšení povrchu stávající stavby – místní komunikace a parkoviště a pokračující polní cestu v extravilánu obce se nepředpokládá navýšení dopravních intenzit, a není tudíž očekáváno navýšení hlukové dopravní zátěže oproti stávajícímu stavu.

Podmínka je stanovena na základě § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 9 a příloha č. 3, část B citovaného vládního nařízení).



Ing. Veronika Vítková
odborný rada
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát + dokumentace

1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC