



Státní pozemkový úřad

Doručeno: 14.01.2016

SPU 019522/2016

listy: 1 přílohy: 2

druh



spuress62594be5

KOMU / TO

Paclík Josef

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Státní pozemkový úřad

ADRESA

Státní pozemkový úřad

Pobočka Pelhřimov

Paclík Josef

U Stínadel 1317

393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

OD KOHO / FROM

Bohumil Šidlák

FUNKCE

Technik

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

dálkovod II, ČEPRO Šlapanov

TELEFON

569451207 , 606637778

č. j.

S1/2/452/15

DATUM / DATE

11.1.2016

PŘÍLOHA

mapa

Vyjádření k existenci sítí: „Rekonstrukce polních cest na poz. p.č. 2138, 2152, 2164, 2185 v k.ú. Rodinov“

V zájmovém území se nachází produktovod pro přepravu ropných látek společnosti Čepro, a.s.

Polní cesta kříží a je v souběhu s produktovodem Čepro, a.s. Dále se přímo pod polní cestou nachází přípojka NN šachty a kabel NN katodové ochrany se sondou. Je to stavba v ochranném pásmu produktovodu Čepro, a.s. Produktovod Čepro, a.s. je ocelové potrubí v hloubce 0,5 m až 1,0 m. Přípojka NN a kabel NN katodové ochrany je el. kabel 4x16 Al v hloubce cca 0,7 m- 0,8 m pod povrchem polní cesty.

Požadujeme vybudovat sjezd z polní cesty k našemu pozemku p.č. 2139.

V projektové dokumentaci musí být uvedeno, že se stavba nachází v ochranném pásmu produktovodu Čepro. Dále pak v situaci, musí být zakreslen produktovod, přípojka NN, kabel NN katodové ochrany, sonda a ochranné pásmo produktovodu 300m.

Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu /produktovodu/ vyplývá ze zákona 161/2013 Sb. a ČSN 65 0204 /Dálkovody hořlavých kapalin/ a ČSN EN 14161a je „vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí ". V tomto ochranném pásmu jsou stanoveny tzv. bezpečnostní vzdálenosti pro definované druhy staveb.

Dle jmenovaného vl. nařízení § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který bez újmy obvyklého zemědělského využití je určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Při jakýchkoliv akcích, kolidujících s produktovodem ČEPRO, a.s. a s ním souvisejícím zařízením, event. plánovaných v jeho ochranném pásmu musí projekt a realizace každé stavby vyhovovat zabezpečovacím opatřením, zajišťujícím bezpečný a plynulý provoz dálkovodů a s nimi souvisejících zařízení, jejich územní ochranu, tj. respektovat omezení daná výše uvedenými předpisy, event. i dalšími konkrétními provozně technickými podmínkami.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin dle výše uvedených předpisů.

ČEPRO, a. s.
Dělnická 12, č. p. 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531



Ve vzdálenosti menší než 3 metry od produktovodu je možné provádět práce mechanizačními prostředky jen pod přímým dozorem provozovatele produktovodu.

Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem 161/2013 Sb. a ČSN 650204 (Dálkovod hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161.

V místech křížení s našimi zařízeními musí komunikace splňovat ČSN 650204.

- při stavbě nesmí dojít ke snížení krytí potrubí ani kabelů v polní cestě, musí být pouze navyšovány vrstvy – ochrana našich zařízení
- krytí potrubí nejméně 1,5 m
- v místě křížení s produktovodem požadujeme položit přes potrubí silniční panely 3m na obě strany od potrubí
- v místě křížení odvodňovacího příkopu - uložit betonové žlaby
- krytí 0,6 m
- krytí kabelů nejméně 0,8 m

Při přejezdu potrubí těžkou mechanizací, požadujeme položit přes potrubí panely.

Před započítím prací musíme být požádání o vytýčení našich zařízení a o vstup do ochranného pásma produktovodu.

Ve vzdálenosti menší než 3 metry od produktovodu je možné provádět práce mechanizačními prostředky jen pod přímým dozorem provozovatele produktovodu. Mechanizační prostředky (zemní stroje), je možné využívat jen do vzdálenosti 1 metru od vlastního potrubí produktovodu.

ČEPRO, a.s. **požaduje dodržení** výše jmenovaných ustanovení z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku s ohledem na charakter látek přepravovaných dálkovodem, **nesouhlasí** se zkracováním vzdáleností staveb od produktovodu a odmítá odpovědnost za škodu vzniklou v přímé souvislosti s jejím zkrácením.

Zákon 161/2013Sb. stanoví:

- 1) v § 5 odst. 2 „V ochr. pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin.“
- 2) v § 5 odst. 3 „Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:
 - a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku,
 - b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,
 - c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
 - d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,
 - e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,
 - f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.“

Přesný průběh našeho potrubí terénem lze poskytnout v digitální podobě. E-mail: bohumil.sidlak@ceproas.cz

Ke konečnému stanovisku stavby však požadujeme dodat k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci s detaily křížení s našimi zařízeními.

Toto vyjádření neslouží k územnímu ani stavebnímu řízení

S pozdravem

Jiří Křepinský
Vedoucí technolog D-II
ČEPRO, a.s. Šlapanov



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
Středisko 1 Produktovody, Dálkovod II
582 51 Šlapanov
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č. p. 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531



