

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 12 / 153
77900 Olomouc

Značka: 9773/V032626/2017/PO

Ostrava, dne: 9.1.2018

Věc: Realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú. Větrkovice u Vítkova
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Popis stavby:

Předložená žádost řeší komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Větrkovice u Vítkova.

K žádosti byla doložena pouze přehledná mapa. Bližší zakres návrhu pozemkových úprav, včetně dokumentace rozsahu stavby nebylo k žádosti doloženo.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:

V katastrálním území Větrkovice u Vítkova se nachází vodohospodářské zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.:

- přivaděč pitné vody Podhradí – Dolejší Kunčice DN 2450 BS
- rozvodné vodovodní řady,
– viz orientační zakres v mapové příloze.

Zakres dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto doporučujeme vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení přivaděče pitné vody provede na základě objednávky pracovníci střediska Krásné Pole (tel. 596942046). Platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).

Vytyčení vodovodních řadů provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Opava, tel.č. 553 699 131.

Kanalizace v obci Větrkovice u Vítkova není v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.

Dotčení přivaděče OOV:

Pozemkovými úpravami dojde k dotčení **přivaděče pitné vody DN 2450 BS ÚV-Podhradí – KÚ-Dolejší Kunčice**, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě rozhodnutí § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 2,5 m od osy potrubí, resp. od vnějšího líce potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5 m.

Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- **Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.**
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Je nutno předložit projekt jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu nezřizovat jakékoliv skládky, nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Zachovat volný přístup k výše uvedeným objektům.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.

- Nepopojíždět těžkými stroji.
- V případě oplocení požadujeme, aby v místě křížení s přivaděčem bylo navrženo jako rozebíratelné v celé šířce jeho ochranného pásma.

Dotčení PHO zdroje:

Výše uvedená stavba je situována do pásma hygienické ochrany (dále jen PHO) I. a II. stupně místního zdroje Štola ÚV Podhradí – KU – Dolejší Kunčice. PHO uvedeného zdroje jsou stanovena na základě rozhodnutí č.j. ŽP- 1596/91-Pe-235 ze dne 23.10.1992.

Pásma hygienické ochrany I. a II. stupně je stanoveno podél celé trasy přivaděče v rozsahu vyznačeném v situaci.

Na základě uvedeného rozhodnutí může souhlas k výše uvedené stavbě v I. a II. stupni pásma hygienické ochrany udělit pouze příslušný orgán – Vodoprávní úřad Vítkov.

Obecné podmínky týkající se umístění případných staveb v zájmovém území:

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí, stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranná pásma rozvodných vodovodních řadů jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.
- Návrh řešení pozemkových úprav požadujeme předložit k vyjádření.


Zpevněné plochy - Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- V případě, že uvažovanou zpevněnou plochou dochází ke změně podmínek uložení potrubí dotčeného zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat:
 - v místech kolize řešených úprav a vodovodu SmVaK Ostrava a.s. v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky.
 - celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm (v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm).
 - obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
 - v případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska (po posouzení navrženého technického řešení zpevněné plochy) může být požadováno provedení přeložky vodovodu případně výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít v rámci územního řízení (nejpozději před vydáním územního rozhodnutí). PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
 - uzavření Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
- Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup

- zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení vodovodu, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovod, včetně jeho příslušenství, a to za účelem zajištění jeho řádného provozování, údržby a provádění oprav.
- Projektovou dokumentaci, včetně navržených konstrukčních vrstev požadujeme předložit k posouzení.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

