

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **03.10.2024**
Naše zna ka: **1SCVZAD23018**
Vy izuje: **Hana Klinke**
technický úsek
Telefon: **602 172 870**
E-mail: **hklinke@1scv.cz**
Datum: **07.10.2024**

Adresa žadatele:
GEOREAL, spol s.r.o.
Hálkova 1059/12
30100 Plze

Vyjád ení spole nosti 1. S V, a.s.

Naše zna ka p edchozího vyjád ení:	1SCVZAD22907		
Ú el vyjád ení:	K projektové dokumentaci pro povolení staveb bez stávajícího i nového p ípojení na vodohospodá ská za ízení		
D vod žádosti:	Inženýrské sít (kabelová vedení, plynovody, atd.)		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Praha-východ	
	Obec:	Herink	
	Katastrální území, parcelní íslo:	Herink, 491 pozemková	
Kontaktní osoba:	Jakub Kokoška		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	732220434, jakub.kokoska@georeal.cz		
Stavebník – Jméno a p íjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí:	Totožný s žadatelem.		
Stavebník – Adresa:	Totožná s žadatelem.		
Název akce:	Projektová dokumentace a autorský dozor – „Polní cesty HCN3 a VCN1 v k.ú. Herink“		
Projek ní spole nost / Projektant:	Georeal spol. s.r.o.		
Datum vyhotovení PD:	09/2024		
Typ ízení dle stavebního zákona:	Stavební ízení		
Up esn ní typu ízení:			
Vlastník dot ené IS:	Obec Herink		
Platnost vyjád ení:	jeden rok ode dne vyhotovení*		

* Vyjád ení pozbývá platnost po vypršení jeho lh ty. V p ípad pot eby, p ed vypršením lh ty, si vyžádejte vyjád ení nové. Je-li ve lh t platnosti vyjád ení stavba p íslušným stavebním ú adem povolena, vyjád ení má platnost po dobu povolení stavby.

1.S V, a.s. byla k vyjádření předložena výše uvedená projektová dokumentace, jejíž situace byla námi orazítkována.

Ve Vašem zájmovém území se nachází zařízení v provozování společnosti 1. S V, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

Areál čistírny odpadních vod, Kanalizační ad DN<500

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. S V, a.s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníků příslušných staveb či pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části z řízených přednabytí úinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě či zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

Při provádění stavby dojde ke styku se stávajícími vodohospodářskými sítěmi pro veřejnou potřebu.

Podmínky, které požadujeme uvést v povolení:

- 1. V místě stavby jsou uloženy vodohospodářské sítě v provozování společnosti 1. S V, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.**
- Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Nad vodovodním a kanalizačním a kanalizačními a vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou souvislostí.
- Při stavbě, pokládce vedení, či jiných trvalých staveb souvisejících s výše uvedenou stavbou, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle SN 73 6005.
- Stavebník si vyžádá od provozovatele zápis o provedených úinnostech a splněných podmínkách tohoto vyjádření před zahájením jejího trvalého užívání.
- 5. Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1. S V, a.s.**

Podmínky k provádění stavby:

- 1. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících vodohospodářských sítí zasláním objednávky na info@1scv.cz. Povinností investora je k objednateli pro trasování přiložit situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací.** Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.
- Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stávajícího vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměrem 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stávajícího potrubí na obě strany.
Dle SN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stávajícího potrubí na obě strany a dle SN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti.
- Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět úinnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
- Budou dodrženy schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek v provozování společnosti 1. S V, a.s. (k dispozici na webových stránkách společnosti).
- Při stavbě, pokládce vedení, stavbě RIS, sloupů, el. a plyn. skříní, případně jiných trvalých staveb s touto souvislostí, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle SN 73 6005. Vedení se v místě křížení uloží do chráněné sahy min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Vzdálenost základ sloupů (podpírné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí.

6. V případě provádění bezvýkopové pokládky, pro uložení vedení v blízkosti vodohospodářských sítí a pítov, bude požádán provozovatel. Prováděním bezvýkopové pokládky nesmí být sítě poškozeny.
7. Po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku vedení, i jiných staveb s touto souvisejících, požadujeme požádat provozovatele, ke kontrole výkopu v místech kladení i souběhu s vodovodními a kanalizačními sítmi, vodovodními a kanalizačními pítovkami a to i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku pítovky i kladení i souběhu, vzhledem k hloubce uložení.
8. Po umístění stavby a uložení vedení, i jiných staveb s touto souvisejících před jeho záhozem, požadujeme opět požádat provozovatele ke kontrole uložení vedení v místech kladení i souběhu s vodohospodářským zařízením a pítovkami.
9. Investor požádá provozovatele o kontroly uvedené v tomto vyjádření týden před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem provozovatele budou o kontrolách provedeny zápisy, které stvrdí svým podpisem.
10. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
11. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního i kanalizačního potrubí, musí být vždy požádán provozovatel ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem.
12. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.
13. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedených staveb, i jiné stavby s touto související, dojde k poruše provozovaných vodovodních a kanalizačních sítí, náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.
14. Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit provozovateli a na centrální dispečink společnosti 1.SčV a.s., telefonní číslo 318 622 631.
15. Manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele.
16. Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.
17. **Termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to:**
 - min. 20 dnů předem
 - písemně na info@1scv.cz
 - s uvedením naší značky vyjádření, názvem stavby včetně stavebníka a investora.

Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

S pozdravem


1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický editel

Příloha:

1. Předložená situace z PD, orazítkovaná 1.SčV, a.s.

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření k této žádosti vytvoříte [zde](#).