

Váš dopis zn.:

Ze dne: 03.10.2024

Naše značka: SPU 424827/2024

Spisová zn.: SZ SPU 395607/2024

UID: spuess920e5238

Vyřizuje.:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Datum:

01.11.2024

ARAKI s.r.o.

Choteč 24

252 26 Choteč

DS

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY „PSZ ZABRUŠANY“

Dne 03.10.2024 obdržel Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) Vaši žádost o vyjádření k záměru stavby „PSZ Zabrušany“. Jedná se o výstavbu nové tůňe, rekonstrukci cesty DC38-R a výsadbu biokoridoru LBK10b na pozemcích p.č. 558, 545, 544, 471, 492, 632, 468, 629, 627 v k.ú. Zabrušany (stupeň PD PZ z 08/2024, č. zakázky 252-2024-508207, zpracovatelem PD jsou AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141 a ARAKI s.r.o., Choteč 24, 252 26 Choteč, IČO: 211 666 68).

Stavebníkem je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova tř. 2421, 415 01 Teplice.

V této věci sdělujeme následující:

Na hranici zájmového území plánovaného biokoridoru LBK10b se **nachází** vodní dílo (stavba k vodohospodářským melioracím pozemků) – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Jedná se o **HOZ „SO 02 - odpad O2“** – trubicí kanál, ID 3060000125-11201000, v celkové délce 0,568 km. **K přímému dotčení HOZ nedojde.**

Informace o melioračních stavbách ve správě SPÚ lze najít na veřejně přístupné adrese <https://geoportal.spucr.cz/> nebo <https://agrigis.cz/isvs-voda/> (Datové sady/Objekty na vodních liniích/Hlavní odvodňovací a závlahová zařízení).

Dále sdělujeme, že dle nám dostupných informací se v zájmovém území **nachází** podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“), které je příslušenstvím pozemků.

Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map byly provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Se stavbou „PSZ ZABRUŠANY“ souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

1) Výsadba podél trubicího HOZ není přípustná ve vzdálenosti minimálně 6 m od osy potrubí.

2) Je třeba dodržet normu ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

3) Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) musí být provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a nedošlo k porušení jejich funkčnosti.

Toto vyjádření se vydává za SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb, z titulu vlastníka technické infrastruktury – staveb k vodohospodářským melioracím pozemků.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

[Redacted signature]

vedoucí oddělení VHS Hradec Králové
Státního pozemkového úřadu

Na vědomí:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova tř. 2421, 415 01 Teplice