

Z á p í s

o povolenacím řízení pro uvedení pěstitelské palenice Kujavy, osada Pehetřilky, která je provozována Seliko Svinov do trvalého provozu, konaném dne 26.11.1968 v kanceláři MNV Kujavy a s obhlídkou na místě samem. Přítomní:

Za odbornou komisi Seliko, n.p. Olomouc Navrátil, František, místopř. kom.
Lakomý Bedř. člen kom.
Koloušek Jos. člen kom.
za ONV odb. výst. ing. Chrobák Milan
za COB N. Jičín Honč Josef
za MNV Kujavy Martinek Slav. předseda
za závod Svinov a prov. palenice Kujavy Kubalák Rob.
Šaňkalová Mil.

K dnešnímu řízení se nedostavil zástupce CHES N. Jičín a OIPO N. Jičín, která však místo prohlédla 25.11.1968 a k dnešnímu řízení zaslala své vyjádření.

I. Předmětem povolenacího řízení je nově zřízená pěstitelská palenice s technologickým zařízením 300/150 - uzavřený systém. Palenice byla zřízena v místnostech adaptovaných z bývalých garáží a sestava z vlastní destilační místnosti, ve které se nachází kout pro vedoucího směny, oddělený od ostatního prostoru dřevěnou přepážkou. Dale s místností čekárny se samostatným vstupem zvenčí se vstupem do destilační místnosti a do sociálního zařízení. Sociální zařízení s stává ze dvou WC s předsíňkami s nichž jeden je pro zaměstnance pro vozu. Hygienické zařízení je odkanalizováno do samostatného septiku přetokem napojeného na kanalizaci. Pod objektem palenice byla vybudována sběrná jámka na vypálky, tato náni napojena na řádnou kanalizaci a musí být po naplnění vyvážena na určené místo, které stanoví MNV a CHES N. Jičín. X

Vnitřní adaptace byly prováděny na základě povolení komise pro výstavbu při MNV Kujavy a byly provedeny podle předloženého projektu.
Zjištěné závady a nedodělky:

1. Místnost WC a jejích předsíňky nutno dokončit omývatelné zátěry do výšky 180 cm.
2. Místnost čekárny vybavit umyvadlem, k němu přivést pitnou vodu.
3. Do kanceláře vedoucí směny dodat příruční lekárničku.
4. Dodatečně dodat revizní úprava o elektroizvozech a dát provést na budovu hromosvodu.

- 5. Opatřit klínové řemenice u destilačního kotle krytem, pro vyvážení horký popel a škváru umístit na vhodném místě ocelovou popelnici, zveřejnit poplachové směrnice, a vstupní dveře do destilační síně opatřit tabulkou "Kouření zakázáno".

Až na uvedené nedodělky lze pokládat uvedenou adaptaci a sestavení technologického zařízení provozovny za způsobilé pro myšlené účely t.j. pálení denzených ovocných kvasů na ovocný destilát. Po celkovém posouzení odbornou komisí a přírvanými účastníky se uděluje

p ř e d b ě ž n é p o v o l e n í

k uvedení provozovny do trvalého provozu s těmito podmínkami:


- 1. Nedodělky uvedené pod body 1, 2, 3, 5 a 6 odstani Seliko, závod Svinov ve spolupraci s MHV nejpozději až 20.12.1968.
- 2. Navisní správa o elektrorozvodech bude dodána do 10.12.1968 revizním technikem PŘ Seliko n.p. Olomouc.

Přečteno, hlasitě slyšeno a podepsáno:

[Handwritten signatures and stamps]

[Faint, mostly illegible text, likely a continuation of the report or administrative notes.]

SITUACE



PB ZÁSOBNÍK NA PROPANBUTAN

SZ ŽUMPNA NA TECH. ODPAD STÁVAJÍCÍ

Z ŽUMPNA NOVA

S STUDNA STÁVAJÍCÍ

— VODOVOD STÁVAJÍCÍ

— PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

— KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

— EL. ENERGIE STÁVAJÍCÍ

SCHVALIL	NAVRHL	KRESLIL	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
Böhm Zdislav	Böhm Zdislav	Stegner Ivo	STAVITEL	IČO 45157685
			B Ö H M	ZDISLAV
INVESTOR: Pěstitelská pálenice Pohořilky s.r.o. Veleslavínova 5, 702 00 Ostrava			742 13	STUDĚNKA I JIRÁSKOVA 557
AKCE:			FORMAT	A4
Stavební úpravy palírny Pohořilky			DATUM	duben 99
			ÚČEL	SP
			Č. 74K	ČI 00105